



Palackého 493
769 01 Holešov, Vsetuly, CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: elko@elkoep.com
Web: www.elkoep.com

CRM-2HE





Asymetrický cyklovač s externím potenciometrem
Asymetrický cyklovač s externým potenciometrom
Assyemtric cycler with external potentiometer
Releu de timp cu comutator potențiomeric extern
Asymetryczny przekaźnik cykliczny z zewnętrznym
potenjometrem
Aszimmetrikus ütemadó külső potenciométerrel
Асимметрический циклогенератор с внешним
потенциометром

2455-02VJ-013 Rev: 4 A4

Varování!	Varovanie!	Warning!	Avertizare!	Ostrzeżenie!	Figyelem!	Vнимание!
<p>Přístroj je konstruovaný pro připojení do 1-fázové sítě střídavého napětí AC/DC 12-240 a musí být instalován v souladu s předpisy a normami platnými v dané zemi. Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu může provést pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, která se dokonale seznámila s tímto návodom a funkci přístroje. Přístroj obsahuje ochranu proti přepěťovým špičkám a různým impulzům v napájecí síti. Pro správnou funkci tichoro ohraň vás musí být v instalaci předřazen vzhodné ochrany vyššího stupně (A, B, C) a dle normy zabezpečeno odrůdění spinánych přístrojů (stykáče, motory, induktivní zátěže apod.). Před začleněním instalace se bezpečně ujistěte, že zařízení není pod napětím a hlavný vypínač je v poloze „VYPNUTO“. Neinstalujte přístroj ke združeném nadměrnému elektromagnetickému rušení. Správnou instalaci přístroje zajistěte dokonálnou cirkulaci vzdutku lho, aby při trvalém provozu a vysoké okolní teplotě nebyla překročena maximální dovolená pracovní teplota přístroje. Pro instalaci a nastavení použijte šroubovák šíře cca 2 mm. Mějte na paměti, že je jedná o plně elektronický přístroj, bezproblémová funkce přístroje je také závislá na fdechování způsobu transportu, skladování a záchrany. Pokud objevíte jakékoli známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící diel, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u predajcu. Výrobek je možné po ukončení životnosti demontovať, recyklovat, případně uložit na zabezpečenou skládku.</p>	<p>Priestroj je konštruovaný pre pripojenie do 1-fázovej siete striedavého napäťa AC/DC 12-240 V a musí byť inštalovaný v súlade s predpismi a normami platnými v danej krajine. Inštaláciu, pripojenie, nastavenie a obsluhu môže realizať len osoba s odpovedajúcim elektrotechnickom kvalifikáciu, ktorá sa dokonale oboznámila s týmoto návodom a funkciou priestroja. Priestroj obsahuje ochranu proti prepěťovým špičkam a rôznym impulzom v napájací sieti. Pre správnu funkciu tichoro ohraň vás musí byť v inštalácii predráždená vhodná ochrana vyššieho stupňa (A, B, C) a podľa normy zabezpečeno odruďenie spinánych priestrojov (stykáče, motory, induktívne zátěže ap.). Pred začiatkom inštalácie sa bezpečne ujistite, že zaradenie nie je pod napätiom a hlavný vypínač je v poloze „VYPNUTO“. Neinstalujte priestroj k zdrojom nadmerného elektromagnetického rušenia. Správnu inštaláciu priestroja zajistite dokonálou cirkuláciu vzdutku lho, aby pri trvalom provozu a vysoké okolnej teplote nebyla prekročená maximálna dovolená pracovná teplota priestroja. Po inštalácii a nastavení použite skrutkováč sivky cca 2 mm. Majte na pamäti, že je jedná o plně elektronický priestroj a podlo toho tak k montáži pristupujte. Bezproblémová funkcia priestroja je tiež závislá na predchádzajúcom spôsobe transportu, skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ objavíte akékoľvek známky poškozenia, deformácie, nefunkčnosti alebo chybajúci diel, neinstalujte tento priestroj a reklamujte ho u predajcu. S výrobkom sa musí po ukončení životnosti zaobchádzať ako s elektronickým odpadom.</p>	<p>Device is constructed for connection in 1-phase installation of AC 230 V or AC/DC 12-240 V main and must be installed according to norms and standards of application. Connection according to the details in this direction. Installation, connection, setting and servicing should be installed by qualified electrical staff only, who has learnt the instruction and functions of the device. This device contains protection against overvoltage peaks and disturbances in supply. For correct function of the protection of this device there must be suitable protections of higher degree (A,B,C) installed in front of them. According to standards elimination of disturbances must be ensured. Before installation the main switch must be in position "OFF" and the device should be de-energized. Don't install the device to sources of excessive electromagnetic interference. By correct installation ensure ideal air circulation so in case of permanent operation and higher ambient temperature the maximal operating temperature of the device is not exceeded. For installation and setting use screw-driver cca 2 mm. The device is fully-electronic - installation should be carried out according to this fact. Non-problematic function depends also on the way of transportation, storing and handling. In case of any signs of destruction, deformation, non-function or missing part, don't install and claim at your seller</p>	<p>Dispozitiv este constituit pentru racordare la retea de tensiune monofazata AC/DC 12 - 240 V și trebuie instalat conform instrucțiunilor și a normelor valabile în țara respectivă. Instalația, racordarea, exploatare a poate face doar persoană calificată electrotehnica, care a luat la cunoștință modul de utilizare și cunoștințele dispozitivului. Dispozitiv este prevăzut cu protecție împotriva sursei de supratensiune și a interruptorilor din rețea de alimentare. Pentru a sigura acestor funcții de protecție trebuie să fie prezente în instalație mijloace de protecție compatibile de nivel înalt (A,B,C) și conform normelor asigurată protecția contra perturbărilor ce pot fi datorate dispozitivoare conectate (contactoare, motoare, sarcini inductive). Înainte de montare dispozitivului să asigură că instalația nu este sub tensiune și interruptor principal este în poziția „DECONETAT“. Nu instalați dispozitivul la instalații cu perturbări electromagnetice mari. La instalarea corectă a dispozitivului să asiguriți o circulație ideală a aerului astfel încât, la o funcționare indelungată și la temperatură a mediului ambient mai ridicată să nu se depășească temperatura maximă de lucru a dispozitivului. Pentru instalare folosiți suruburile de 2 mm. Aveti în vedere că este vorba de un dispozitiv electronic și de montarea acestuia pe acasă. Funcționarea și dezvoltarea dispozitivului depinde și de modul în care acesta este transportat, stocat și trataat. Dacă descoperiți existența unei deteriorări, deformări, nefuncționare sau lipsa unor părți componente, nu instalați acest dispozitiv și reclamați-l la vânzător. Dispozitivul poate fi demontat după expirarea perioadei de exploatare, reciclat și după cea deputată în siguranță.</p>	<p>Urządzenie jest przeznaczone dla podłączenia z siecią 1-fazowymi AC 230 V lub DC 12-240 V i musi być zainstalowane zgodnie z normami obowiązującymi w danym kraju. Instalacja, podłączenie, ustawienia i serwisowanie powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka, który zna funkcjonowanie i parametry techniczne tego urządzenia. Da właściwej ochrony zaleca się zamontowanie odpowiedniego urządzenia ochronnego na przednim panelu. Przed rozpoczęciem instalacji główny włącznik musi być ustawiony w pozycji „SWITCH OFF“ oraz urządzenie musi być wyłączone z prądu. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu innych urządzeń wytwarzających fałszywego elektromagnetyzmu. Da właściwej instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć śrubokrętu 2mm dla skonfigurowania parametrów urządzenia. Urządzenie jest w pełni elektroniczne instalacja powinna zakończyć się sukcesem w wyniku postępowania zgodnie z tą instrukcją obsługi. Bezproblemowość użytkowania urządzenia wynika również z warunków transportu, składowania oraz sposobu obchodzenia się z nim. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek,哪怕 braku elementów lub zniszczenia prosimy nie instalować urządzenia tykło skontaktować się ze sprzedawcą. Produkt może być po czasie roboczy ponownie przetwarzany.</p>	<p>Az eszköz egységes feszültségű (12-240V), vagy váltakozó feszültségű (230V) hálózatba kell bekapcsolni. A teljes feszültséget készítő, fehérhasználásnak figyelembe kell venni az adott ország ide vonatkozó szabványt. A jelenlegi utánpótlásban található műveleteket (felszerelés, beállítás, üzembeszállítás) csak megfelelő képzett szakember végezheti, aki attamányaúgy az utánpótlást és tisztában van a készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelmet érkeben bizonos részlettel elölapplál védendők. A szerelés megelepő előzetes fokápolásnak „KIL“ alállásban kell lenni, az eszköznek pedig feszültségszintes nevezésekkel. Ne telepítse az eszköz elektromágneses tölterelt körzetébe. A helyes működés érdekében megfelelő legarabolást kell végezni. Az üzemelő hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérsékletet. A hőterétek, még megnyövekedett különböző hőmérséklet, vagy folytonos üzem állapot sem. A szereléshez és beállításhoz kb 2 mm-es csavarhuzó használjunk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelést ez így figyelembe kell venni. A hibák működésénél ügytszintén feltétele a megfelelő szállítási raktározás és kezelés. Bármielőre sérülésre, hiábás működésre utaló nyom, vagy hiányzó alkatrész esetén kerjük ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jellesse ezt az eladónak. Az eltarthat letételével a termék újrahasznosításra, vagy visszahullágtörjítőben elhelyezendő.</p>	<p>Устройство предназначено для подключения к 1-фазной сети 230 В или AC/DC 12-240 В, должно быть установлено в соответствии с указаниями и нормами, действующими в стране использования. Монтаж изделия должен быть произведен с учетом инструкций и нормативов данной страны. Монтаж, подключение, настройка и обслуживание может проводить специалист с соответствующей электротехнической квалификацией, который пристально изучил эту инструкцию применения и функции изделия. Автомат оснащен защитой от перегрузок и посторонних импульсов в подключенной сети. Для правильного функционирования этого охраны при монтаже дополнительно необходимо оградить более высокого уровня (A, B, C) и нормативно обеспеченная защита от коммутирующих устройств (контакторы, моторы, индуктивные нагрузки и т.п.). Перед монтажом необходимо проверить не находятся ли установленные оборудование под напряжением, а основной выключатель должен находиться в положении „Выкл.“ Не устанавливайте реле возле устройств с электромагнитным излучением. Для правильной работы изделия необходимо обеспечить нормальную циркуляцию воздуха таким образом, чтобы при его длительной эксплуатации и повышении внешней температуры не была превышена допустимая рабочая температура. При установке и настройке изделия используйте отвертку шириной до 2 мм. к его монтажу и настройкам приступайте соответственно. Монтаж должен производиться, учитывая, что речь идет о полностью электронном устройстве. Нормальное функционирование изделия также зависит от способа транспортировки, складирования и обращения с изделием. Если обнаружите признаки повреждения, деформации, неисправности или отсутствующую деталь - не устанавливайте это изделие, а пошлите на рекламацию продавцу. Сразу же по окончании его срока использования необходимо поступать</p>

Technické parametry	Technické parametre	Technical parameters	Parametrii tehnici	Dane techniczne	Műszaki paraméterek	Технические параметры	CRM-2HE
Počet funkcií:	Počet funkcií:	Number of functions:	Număr de funcții:	Ilosť funkcií:	Funkciók száma:	Кол-во функций:	2
Napájení svorky:	Napájanie:	Supply terminals:	Term. pentru alimentare:	Zasilanie:	Tápfeszültség csatlakozók:	Клеммы питания:	A1-A2
Napájecí napětí:	Napájacie napäť:	Supply voltage:	Tensiunea de alimentare:	Napięcie zasilania:	Tápfeszültség:	Напряжение питания:	AC/DC 12-240 V (AC 50 - 60 Hz)
Prikon:	Prikon:	Consumption:	Consum:	Znamionowy pobór mocy:	Teljesítményleveltel:	Мощность (видимая/убыточная):	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
Tolerance napájecí.napäťi:	Tolerancia napájacia.napäťia:	Supply voltage tolerance:	Tol.la tensiunea de alimentare:	Tolerančia napięcia zasilania:	Tápfeszültség túrése:	Допуск напряжения питания:	-15%; +10%
Indikace napájení:	Indikácia napájania:	Supply indication:	Indicare relee alimentat:	Sygnalizacja zadziałania:	Tápfeszültség kijelzése:	Индикация напряжения:	zelená LED/green LED
Časové rozsahy:	Časové rozsahy:	Time ranges:	Domeniu de timp:	Zakresy czasowe:	Időtartományok:	Временной диапазон:	0.1 s - 100 dní
Nastavení času:	Nastavenie časov:	Time settings:	Selectarea domeniilor de timp:	Nastawianie czasu:	Időbeállítás:	Настройка времени:	potenciometr, otočné prepniači/ potentiometr, rotary switch
Časová odchylka:	Časová odchýlka:	Time deviation:	Abaterea orări:	Dokladnosť czasowa:	Pontosság:	Отклонение времени:	5 % - p ři mechanickém nastavení/time deviation
Přesnost opakování:	Presnosť opakovania:	Repeat accuracy:	Sensibilitatea repetărilor:	Rozbieżność powtarzania:	Ismétlési pontosság:	Точность повторения:	0.2 % - stabilita nastavenie hodnoty/repeat accuracy
Teplotní součinitel:	Teplotný súčinatel:	Temperature coefficient:	Coefficient de temperatură:	Współczynnik temperatury:	Hőmérséklet érzékenység:	Температурный коэффициент:	0.01 %/°C, vztažná hodnota/temper. coefficient = 20 °C
Výstup:	Výstup:	Output:	Ieșiri:	Wyjście:	Kimenet:	Выход:	
Počet kontaktov:	Počet kontaktov:	Number of contacts:	Număr de contacte:	Ilosť rodzaj zestykow:	Váltóerintkező:	Количество контактов:	1x přepínací/ changeover (AgNi)
Jmenovitý prud:	Menovitý prud:	Rated current:	Intensitate:	Obszajalnosť prúdu, trvala styku:	Nevleget áram:	Номинальный ток:	16 A/AC 1
Spínaný výkon:	Spínaný výkon:	Switching capacity:	Decuplare:	Znamionowy pobór mocy:	Kapscolási teljesítmény:	Замыкаемая мощность:	4000 VA/AC1, 384 W /DC
Špíkový prud:	Špíkový prud:	Inrush current:	Currentul de vârf:	Precizejanie:	Túlárám:	Пиковый ток:	30 A / < 3 s
Spínané napäťi:	Spínané napäťi:	Switching voltage:	Tensiunea de cuplare:	Maks. napięcie łączeniowe:	Kapscolási feszültség:	Замыкаемое напряжение:	250 V AC1/24 V DC
Min. spínaný výkon DC:	Min. spínaný výkon DC:	Min.switching capacity DC:	Tens. min. pentru decuplare DC:	Min.moc łączeniowa DC:	Min. DC kapcs. teljesítmény:	Мин.замык.мощность DC:	500 mW
Indikace výstupu:	Indikácia výstupu:	Output indication:	Indicare relee ieșire activ:	Sygnalizacja zadziałania:	Kimenet jelzése:	Индикация выхода:	multifunkční červená LED/ multifunct. red LED
Mechanická životnosť:	Mechanická životnosť:	Mechanical life:	Durata de viață mecanică:	Trwałość mechaniczna:	Mechanikus élettartam:	Механическая жизненность:	3x10 ⁷
Elektrická životnosť (AC1):	Elektrická životnosť (AC1):	Electrical life (AC1):	Durata de viață electrică (AC1):	Trwałość łączeniowa (AC1):	Elektromos élettartam(AC1):	Эл. жизненность(AC1):	0.7x10 ⁵
Ovládání:	Ovládanie:	Controlling:	Control:	Sterowanie:	Vezerlés:	Управление:	
Ovládací napäťi:	Ovládacie napätie:	Control. voltage:	Control. Tens. de alimentare:	Napięcie:	Vezerlöfeszültség:	Управляющее напряжение:	UNI
Prikon ovládacieho vstupe:	Prikon ovládacieho vstupe:	Consumption of input:	Consum pe intrare:	Pobór mocy steruj. wejścia:	Bemeneti teljesítménylev.:	Мощность регуляр. ввода:	AC 0.025-0.2 VA/DC 0.1-0.7 W
Pripojení zátaže mezi S-A2:	Pripojenie zátaže medzi S-A2:	Load between S-A2:	Încărcare între S-A2:	Podłączenie obciążenia S-A2:	Terhelés S-A2 között:	Клеммы управления S-A2:	ANO / YES
Pripojení dountaviek:	Pripojenie dountaviek:	Glow-tubes:	Lâmpă glimm:	Lampy jarzeniowe:	Glim-lámpa:	Подключ. газоразрядных ламп:	NE / NO
Ovládacie svorky:	Ovládacie svorky:	Control. terminals:	Terminale de comandă:	Zaciski sterowania:	Vezerlőcsatlakozók:	Клеммы управления:	A1-S
Délka ovládacieho impulsu:	Dĺžka ovládacieho impulsu:	Impulse length:	Lungimea impulsului:	Długość impulsu sterowania:	Vezerlőimpulzusok ideje:	Длительность управ. импульса:	min.25 ms/max.neomezená/unlimited
Doba obnovení:	Doba obnovenia:	Reset time:	Tempos de resetar:	Czas regeneracji:	Reset idő:	Время восстановления:	max.150 ms
Pracovní teplota:	Pracovná teplota:	Operating temperature:	Temperatura de funcționare:	Temperatura robocza:	Működési hőmérséklet:	Рабочая температура:	-20...+55°C
Skladovací teplota:	Skladovacia teplota:	Storage temperature:	Temperatura de depozitare:	Temperatura skladowania:	Tárolási hőmérséklet:	Складская температура:	-30...+70°C
Elektrická pevnosť:	Elektrická pevnosť:	Electrical strength:	Tensiunea maximă:	Napięcie izolacji:	Elektromos szilárdás:	Электрическая прочность:	4kV(napájení-výstup)/(supply-output)
Pracovná poloha	Pracovná poloha	Operating position:	Posiția de funcționare:	Pozycja pracy:	Beépítési helyzet:	Рабочее положение:	libovolná/any
Upevnění:	Upevnenie:	Mounting:	Montaj/Sină DIN:	Mocowanie:	Szerelés:	Крепление:	DIN lista / rail EN 60715
Krytí:	Krytie:	Protection degree:	Grad de protecție:	Stopnie ochrny obudowy:	Védettség:	Защита:	P40 z čelního panelu/ from front panel; IP20/svorky/terminals
Kategórie prepätií:	Kategória prepäťia	Overvoltage category:	Categorie supratensiune:	Kategória prepięćia:	Tápfeszültségi kategória:	Категория перенапряжения:	III.
Stupeň znečistení:	Stupeň znečistenia:	Pollution degree:	Grad de poluare:	Stopnie nieczystości:	Szennyezettségi fok:	Степень загрязнения:	2
Průřez pripojovacích vodičů:	Prierez pripojovacích vodičov	Max. cable size:	Sect. max. a conductorului:	Maks. przekrój kabla:	Max. kábel méret:	Сеч. присоедин. проводов:	max.1x2.5, max.2x1.5 x dutinkou/with carven max.1x2.5
Hmotnosť potenciometru:	Hmotnosť potenciometra:	Weight of potenciometer:	Potenciometr:	Waga potenciometra:	A potenciométer tömege:	Вес потенциометра:	15 g
Rozmér:	Rozmer:	Dimensions:	Dimensiuni:	Wymiary:	Méret:	Размер:	90 x 17.6 x 64 mm
Hmotnosť:	Hmotnosť:	Weight:	Masa (g):	Waga:	Tömeg:	Вес:	78 g
Související normy:	Súvisiace normy:	Standards:	Standarde de calitate:	Normy:	Szabvány:	Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1



- | | | |
|--|--|--|
|  <p>① Svorky napájecího napětí
Svorky napájacieho napäťa
Supply terminals
Terminale pentru alimentare
Zaciski zasilania
Tápfesz. csatlakozók
Клеммы подачи напряжения</p> <p>② Vstup pro externí ovládání času-IMPULS
Vstup pre externé ovládanie času-IMPULS
Input for external control time-IMPULSE
Intrári pentru controlul extern al timpului - IMPULS
Wejście dla zewn. sterowania czasem - IMPULS
Külső potenciométer csatlakozása - IMPULZUS
Вход для внешнего управления временем - IMPULS</p> <p>③ Indikace výstupu-multifunkční LED
Indikácia výstupu-multifunkčná LED
Output indication-multifunction LED
Indicare relee ieșire activ-LED multifuncțional
Sygnalizacja zadziałania wielofunkcyjna LED dioda
Kimenet kijelzése-multifunkciós LED
Индикация / выхода мультифункциональный</p> | <p>④ Ovládací vstup
Ovládaci vstup
Control. input S
"S" intrarea de comandă
Sterowanie wejścia
"S" vezérlő bemenet
Клемма выбора функции „S“</p> <p>⑤ Indikace napájecího napětí
Indikácia napájacieho napäťa
Supply indication
Indicare relee alimentat
Sygnalizacja zasilania
Tápfeszültség kijelzése
Индикация питания</p> <p>⑥ Hrubé nastavení času-IMPULS
Hrubé nastavanie času-IMPULS
Rough time setting-IMPULS
Selectarea bruto a domeniilor de timp-PAUSE
Grube nastawianie czasu-PRZERWA
Durva időbeállítás-SZÜNET
Грубая настройка времени-ПАУЗА</p> | <p>⑦ Vstup pro externí ovládání času-MEZERA
Vstup pre externé ovládanie času-MEDZERA
Input for external control time - PAUSE
Intrári pentru controlul extem al timpului-PAUZA
Wejście dla zewn. sterowania czasem - PRZERWA
Külső potenciométer csatlakozása - SZÜNET
Выход для внешнего управления временем - ПАУЗА</p> <p>⑧ Výstupní kontakty
Výstupné kontakty
Output contact
Contacte de ieșire
Zestyni wyjściowe
Kimeneti csatlakozók
Выходные контакты</p> |
|--|--|--|

Indikace LED / Indikacia LED / Indication LED / Indicația diodelor LED / Sygnalizacja LED / Tápfeszültség LED / Индикация LED

(CZ)
- INDIKACE LED DIOD
Zelená LED - signalizuje prítomnosť napájacieho napäťa
Červená LED - problíkava rýchlo - sepnutý výstup 15-18;t1
- problíkáva pomalu - sepnutý výstup 15-16;t2

(SK)
- INDIKÁCIA LED DIÓD
Zelená LED - signálizuje prítomnosť napájacieho napäťa
Červená LED - preblíkáva rýchlo - zopnuty výstup 15-18;t1
- preblíkáva pomaly - je zopnuty výstup 15-16;t2

(EN)
- LED DIODE INDICATION
Green LED-supply voltage signalling
Red LED - fast blinking -switched output 15-18;t1
- slowly blinking - switched output 15-16;t2

(RO)
- Indicația diodelor LED
LED-ul verde - indică prezența tensiunii de alimentare
LED-ul roșu - clipește des - ieșire cuplată 15-18;t1
- clipește rar - ieșire cuplată 15-16;t2

(PL)
- SYGNALIZACJA LED DIODY
Zielona LED - sygnalizacja napięcia zasilania
Czerwona LED - szybkie miganie - złączone wyjście 15-18; t1
- wolne miganie - załączone wyjście 15-16; t2

(HU)
- LED DIÓDAK JELZÉSE
Zöld LED - tápfeszültség jelzése
Piros LED - gyors villogás - kapcsolás a 15-18 kimeneteknél; t1
- lassú villogás - kapcsolás 15-16 kimeneteknél; t2


(RU)
- ИНДИКАЦИЯ LED DIOD
Зелёный LED - сигнализирует напряжение питания
Красный LED - мигает быстро - замкнут выход 15-18; t1
- мигает медленно - замкнут выход 15-16; t2

Popis ovládacích prvků / Popis ovládajúcich prvkov / Description / Domenii de timp / Opis / Kezelőszervek leírása / Описание управляющих элементов


(CZ) - Hrubé nastavení času -IMPULS
nastavení času v rozsahu od 0,1s do 100 dní
(SK) - Hrubé nastavenie času - IMPULS
nastavenie času v rozsahu od 0,1s do 100 dní
(EN) - Rough time setting - IMPULS
time setting in range 0.1s.. 100 days
(RO) - Setarea bruto a timpului - IMPUL
Setarea timpului între 0,1s la 100 zile
(PL) - Gruba nastawianie czasu - IMPULS
nastawianie czasu w zakresie 0,1 .. 100 dni
(HU) - Durva időbeállítás - IMPULS
állítható időtartamny 0,1s .. 100 nap
(RU) - Грубая настройка времени - IMPULS
настройка времени в диапазоне от 0,1s до 100 дней

(CZ) - Hrubé nastavení času - MEZERA
nastavení času v rozsahu od 0,1s do 100 dní
(SK) - Hrubé nastavanie času - MEDZERA
nastavanie času v rozsahu od 0,1s do 100 dní
(EN) - Rough time setting - DELAY
time setting in range 0,1s.. 100 days
(RO) - Setarea bruto a timpului - PAUZA
setarea timpului între 0,1s la 100 zile
(PL) - Gruba nastawianie czasu - DELAY
nastawianie czasu w zakresie 0,1 .. 100 dni
(HU) - Durva időbeállítás - KÉSELLETÉS
állítható időtartamny 0,1s .. 100 nap
(RU) - Грубая настройка времени - ПАУЗА
настройка времени в диапазоне от 0,1s до 100 дней


Nastavení času / Nastavenie času / Time adjustment / Domenii de timp / Nastawianie czasu / Idő beállítás / Настройка времени



Symbol / Symbol / Symbol / Simbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема



Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение



Charakteristika / Charakterystyka / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика

(CZ)

- časové relé s možnosťou ovládania času externom, ovládacom prvkem- potenciometrom, ktorý je možné umiestniť napr. do dverí rozvádzča, panelu
- 2 časové funkcie:

- 1.) cyklovač začínajúci impulsem
- 2.) cyklovač začínajúci mezerou

- volba funkcie sa realizuje externi propojkou na ovládacom vstupe „S-A1“
- nastaviteľný čas od 0,1 s do 100 dní je rozdeľen do 10-tich rozsahov
- nastavenie časových rozsahov sa provádí otočnými prepínačmi
- výstupný kontakt: 1x prepínač 16A
- stav výstupu indikuje multifunkční červená LED

(SK)

- analógové časové relé s možnosťou ovládania času externým ovládacom prvkom - potenciometrom, ktorý je možné umiestniť napr. do dvierok rozvádzča, panelu
- 2 časové funkcie:

- 1.) cyklovač začínajúci impulzom

- 2.) cyklovač začínajúci medzerou

- volba funkcie sa realizuje externou prepojkou na ovládacom vstupe „S-A1“
- nastaviteľný čas od 0,1 s do 100 dní je rozdeľen do 10-tich rozsahov
- nastavenie časových rozsahov sa prevádzka otočnými prepínačmi
- výstupný kontakt: 1x prepínač 16A
- stav výstupu indikuje multifunkčná červená LED

(EN)

- analog time relay with possibility of external time control- by potentiometer, which can be placed e.g. in switchboard door, pannel, etc.
- 2 time functions:

- 1.) cycler beggining with pulse

- 2.) cycler beginning with pause

- function selected via external wired link on control input „S-A1“
- time scale 0.1 s - 100 days devided into 10 time ranges
- rough time setting via rotary switch
- output contact: 1x changeover 16A
- output indication:multipunction red LED

(RO)

- Control prin unitate externă de comandă - comutator potențiometric (se poate plasa pe panoul de comandă)
- ciclu asimetric

- 2 funcții de timp - Ciclu asimetric ce începe cu puls

- Ciclu asimetric ce începe cu pauză

- Funcție selectată printr-un cablu extern conectat în intrarea de control S-A1

- surșă universală de tensiune AC/DC 12 - 240 V

- Contacte de ieșire: 1x contact comutator 16 A

- 1-MODUL, Montabil pe șină DIN

- Este posibilă conectarea unui element operațional - comutator potențiometric - la distanță maximă de 10m de relee

(PL)

- przełącznik czasowy z możliwością sterowania czasu za pomocą zewnętrznego potencjometra, który można umieścić np. w drzwiach szafy, na panelu
- 2 funkcje czasowe:

- 1) praca cykliczna zaczynająca się od impulsu

- 2) praca cykliczna zaczynająca się od przerwy

- wybór funkcji realizuje się zewnętrzny połączeniem zacisków „S-A1“

- czas nastawiania 0,1 s - 100 dni podzielony jest na 10 zakresów czasowych

- grube nastawienie zakresów czasowych za pomocą przełączników obrotowych

- zestyk wyjściowy: 1x przełączny 16 A

- stan wyjścia sygnalizuje wielofunkcyjną czerwoną LED diodą

(HU)

- Kívülről csatlakoztatott potenciometterrel vezérelhető (ami például a kapcsolószekrény ajtaján elhelyezhető)
- aszimmetrikus ütemadó

- 2 idő funkció: - ütemadó impulsossal kezd

- ütemadó szünettel kezd

- a két funkció kiválasztása az S-A1 sorkapcsok esetleges összekötésével történik

- időskála 0,1 s - 100 nap 10 tartományra osztva

- durva időbeállítás forgókapcsolóval

- kimeneti érintkező: 1x váltóérintkező 16 A

- kimenet jelzése: multifunkciós piros LED

(RU)

- реле времени с возможностью управления временем внешним потенциометром, который возможно разместить, например, на дверце распределителя

- 2 функции времени:

- 1.) циклование начинаяющееся импульсом

- 2.) циклование начинаяющееся промежутком

- выбор функции производится внешней пропойкой на управляющем входе "S-A1"


- настраиваемое время от 0,1 до 100 дней разделено на 10 диапазонов

- настройка временных диапазонов производится поворотными переключателями


- выходной контакт: 1x переключающий 16 A

- состояние выхода указывает мультифункциональный красный LED

Funkce / Funkcie / Function / Funktionen / Funkcje / Funkció / Описание функции



- Cyklovač začínajúci impulsem
- Cyklovač začínajúci impulzom
- Cycler beginning with pulse
- Ciclu asimetric ce începe cu puls
- Praca cykliczna zaczynająca się od impulsu
- Ütemadó impulsossal kezd
- Циклогенератор, начинающийся импульсом




- Cyklovač začínajúci mezerou
- Cyklovač začínajúci medzerou
- Cycler beginning with pause
- Ciclu asimetric ce începe cu pauză
- Praca cykliczna zaczynająca się od przerwy
- Ütemadó szünettel kezd
- Циклогенератор, начинающийся паузой

Druh zátěže Type of load	$\cos \varphi \geq 0.95$ AC1	AC2	AC3	AC5a nekompenzované/ uncompensated	AC5a kompenzované/ compensated	AC5b	AC6a	AC7b	AC12
mat.kontaktu/mat. contacts AgNi, kontakt/contact 16A	250V / 16A	250V / 5A	250V / 3A	230V / 3A (690VA)	x	800W	x	250V / 3A	250V / 10A
Druh zátěže Type of load	AC13	AC14	AC15	DC1	DC3	DC5	DC12	DC13	DC14
mat.kontaktu/mat. contacts AgNi, kontakt/contact 16A	250V / 6A	250V / 6A	250V / 6A	24V / 16A	24V / 6A	24V / 4A	24V / 16A	24V / 2A	24V / 2A

(CZ)	Potenciometr:	47 kΩ, lineární
	Krytí:	z přední strany - IP65 / ze zadní strany - IP20
	Průřez připojovacích vodičů (mm ²):	max. 1.5 mm ² s dutinkou / bez dutinky max 2.5 mm ²
	Hmotnost potenciometru:	15 g

(EN)	Potentiometer:	47 kΩ, linear
	Protection degree:	IP 65 from front side/ IP 20 from back side
	Max. cable size (mm ²):	1.5 mm ² with sleeve/ without sleeve max.2.5 mm ²
	Weight of potentiometer:	15 g

(RU)	Потенциометр:	47 кΩ, линейный
	Защита:	со стороны передней панели - IP65 / с задней стороны IP20
	Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 1.5 с гильзы / без гильзы макс. 2.5 mm ²
	Вес потенциометра:	15г



Poznámky / Poznámky / Notes / Nota / Uwagi / Megjegyzés / Примечания

(CZ)

Externí ovládaci potenciometr je možné připojit do max.vzdálenosti 10 m od relé CRM-2HE, např.v rozvaděči. Externí potenciometr má krytí IP65 z přední strany a IP20 ze zadní strany. Je bezpodmínečně nutné správně propojit potenciometr s přístrojem. Svorky na přístroji musí být propojeny se stejně označenou svorkou na potenciometru.

(SK)

Externý ovládaci potenciometer je možné pripojiť do max. vzdialenosť 10 m od relé CRM-2HE, napr. v rozvádzaci. Externý potenciometer má krytie IP65 z prednej strany a IP20 zo zadnej strany. Je bezpodmienenečne nutné správne pripojiť potenciometer s prístrojom.Svorky na prístroji musia byť pripojené s rovnako označenou svorkou na potenciometre.

(EN)

It is possible to connect the external operating potentiometer up to the distance of maximally 10 meters from relay CRM-2HE, for example in switchboard. The external potentiometer has cover IP65 from the front side and IP20 from the rear side. It is absolutely necessary to connect potentiometer with the device in correct way. The terminals on the device must be connected to the equally marked terminal on the potentiometer.

(RO)

Este posibila conectarea poteniometrului extern la o distanta de maxim 10 m fata de releu CRM-2HE. De exemplu in tabloul electric. Partea superioara a poteniometrului, care vine pozitionata in afara panoului electric, are grad de protectie IP65, iar partea inferioara, din interiorul tabloului, IP20. Este absolut necesar ca poteniometrul sa fie corect conectat la dispozitiv. bornele poteniometrului trebuie sa fie legate la bornele cu acelasi nume (simbol) ale dispozitivului.

(PL)

Jest możliwość podłączenia zewn. potencjometru maks. do 10m od przekaznika CRM-2HE, np. dystrybutora.Zewn. potencjometr ma obudowę IP65 z przodu i IP20 z tyłu. Niezbędne jest podłączenie potencjometru z urządzeniem w poprawny sposób.Zestaw zaciskowy musi być podłączony do tych samych zacisków na potencjometrze.

(HU)

A külső potenciométer maximum 10 méteres kábelrelé köthető. A külső potenciométer előlőről IP65 -ös védeeltségi oldalról IP20-as. A külső potenciomér bekötését kizárolag az arra szolgáló csatlakozóra lehet bekötni.

(RU)

Внешний управляющий потенциометр можно подключить макс. на расстоянии 10 м от реле CRM-2HE, напр. в распределителе. Внешний потенциометр имеет защиту IP65 с лицевой стороны и IP20 с тыльной стороны. Необходимо правильно подключить потенциометр с устройством. Клеммы на изделии должны быть подключены к идентично обозначенным клеммам на потенциометре.