

Ztrátový výkon vestavných přístrojů

zabudovaných v rozvaděčích
ENYSTAR a Mi

Vestavné přístroje	Velikost	Jmenovitý proud vestavných přístrojů	Ztrátový výkon na pól při jmenovitém proudu
System šroubových pojistek	D 02	63 A	5,0 W
ztrátový výkon včetně pojistek	D II	25 A	4,0 W
při I_{th2}	D III	63 A	7,0 W
Pojistkový odpínač s pojistkami	D 02	63 A	5,5 W
Pojistkový spodek	NH 00	160 A	4,6 W
	NH 1	250 A	7,3 W
	NH 2	400 A	18,6 W
Bezpečnostní odpojovač při zatížení	NH 00C	125 A	3,5 W
	NH 00	160 A	5,0 W
	NH 1	250 A	8,6 W
	NH 2	400 A	15,0 W
	NH 3	630 A	20,0 W
Pojistkové vložky	NH 00C		9,0 W
	NH 00		12,0 W
	NH 1		23,0 W
	NH 2		34,0 W
	NH 3		48,0 W
Vypínač výkonového odpojo- vače		63 A	2,0 W
		100 A	3,0 W
		125 A	1,8 W
		160 A	3,0 W
		250 A	5,8 W
		400 A	10,8 W
		630 A	30,9 W
Výkonové odpojovače		160 A	3,0 W
		250 A	5,8 W
Výkonové jističe		160 A	13,95 W
		250 A	18,75 W
		400 A	19,20 W
		630 A	39,69 W

**Ztrátový výkon
sběrnicevého systému**

zabudovaných v rozvaděčích
ENYSTAR a Mi

Vestavné přístroje	Velikost	Jmenovitý proud sběrnicevého systému	Ztrátový výkon sběrnicevého systému
Přípojnicový systém (Délka 1 m, 5pólový)		250 A	42,7 W/m
		400 A	63,8 W/m
		630 A	102,3 W/m